

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ57.В.03735  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658683  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Фирма «Inoutic/Decseuninck GmbH»  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: D-94327 Bogen Bayerwaldstrasse 18, Германия.  
Телефон +49094228210, факс +4909422821379, адрес электронной почты: Artur.Pazdzior@inoutic.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма «Inoutic/Decseuninck GmbH»  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: D-94327 Bogen Bayerwaldstrasse 18, Германия.  
Телефон +49094228210, факс +4909422821379.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной  
выдавшего сертификат соответствия) почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО  
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для оконных и балконных дверных блоков;  
профили белого цвета и окрашенные в массу; ламинированные, толщиной внешней стенки от 1,7 до 3 мм, плотностью от 1,4 до 1,52 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по технической документации изготовителя.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
22.29.29.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149, Приложение, таблицы 3, 27.  
Класс пожарной опасности материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506979).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3916 20 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № НИПБ0273/05-2017 от 26.05.2017 г., ИЛ  
ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 41 от 22.02.2017 г., проведенный Органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация изготовителя  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.05.2017 по 30.05.2022

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-DE.ПБ57.В.03735  
(обязательная сертификация)

**ТР** 0506979  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова