

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ57.В.04230

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Фирма «Inoutic/Deceuninck GmbH».  
Адрес: D-94327 Bogen Bayerwaldstrasse 18, Германия.  
Телефон +49094228210, факс +4909422821379, адрес электронной почты: Artur.Pazdzior@inoutic.com.

№ 0021664

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Inoutic/Deceuninck GmbH».  
Адрес: D-94327 Bogen Bayerwaldstrasse 18, Германия.  
Телефон +49094228210, факс +4909422821379.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон +74959800474; факс +74959800474, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для оконных и дверных блоков с маркировкой «INOUSIC»; белого цвета, окрашенные в массу; с толщиной стенок главных профилей от 2,0 до 3,0 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
22.29.29.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017602).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0214/10-2018 от 17.10.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 10072018/2 от 25.07.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2018 по 18.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. ТР  
Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева

Д.В. Трушкин

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-DE.ПБ57.В.04230

(обязательная сертификация)

№ 0017602

## Приложение

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия