



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА. 165, РОСС RU.0001.510440



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 1511/УДП от 31.10.2011

На основании заявления от 24.10.2011

Регистрационный № 1511

Заявитель: "Inoutic/Deceuninck GmbH" («Инаутик/Декёник ГмбХ»)

Адрес: Baeyerwaldstrasse 18, D 94327 Bogen, Germany (Д 94327, Боген, Байервальдштрассе 18)
Германия

Организация изготовитель: "Inoutic/Deceuninck GmbH" («Инаутик/Декёник ГмбХ»)

Адрес: Baeyerwaldstrasse 18, D 94327 Bogen, Germany (Д 94327, Боген, Байервальдштрассе 18)
Германия

Сведения о продукции: Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков т.м. ДЕКЁНИНК.

Состав продукции: мягкий поливинилхлорид, полиэфирный термоэластопласт

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки, декларация от изготовителя, сертификат качества, доверенность.

Область применения: строительно-отделочные материалы (для производства оконных и дверных блоков)

Результаты исследований: Протокол испытаний № 3468/ТУ-11-11 от 25.10.2011 г. Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 165 от 15.08.2008 г., № РОСС RU.0001.510440 от 15.08.2008 г.)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах, балл

не более 2

Формальдегид, мг/м³

не более 0,01

Этиленгликоль, мг/м³

не более 1,0

Стирол, мг/м³

не более 0,002

Диоктилфталат, мг/м³

не более 0,02

Дибутилфталат, мг/м³

не более 0,1

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, импортер, назначение, состав, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков т.м. ДЕКЁНИНК соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологической
экспертизы и сертификации



Слепова Н.В.